



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководиоца Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-80-1/13

Назив испитивања: Испитивање арматуре за снабдевање водом

Назив производа: Колено 90°, Бош колено 90°, Дупла нипла,
Т-комад, Муф, Чеп, Холендер.
Тип: Фитинг са навојем.
Називне димензије: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4".
Произвођач: "SHANXI GOODWILL INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD." - Кина.
Називни притисак (bar): PN10/16
Материјал: Поцинковани сиви лив.
Намена: У водоводним инсталацијама.

Наручилац: "AMD STEEL" д.о.о
Главна 59. - 21220 Бечеј

Подаци о испитивању:


Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност према стандарду SRPS EN 1074-1, Арматуре за снабдевање водом- Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију –Део 1: Општи захтеви

Резултати испитивања: Наведена поцинкована арматура датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 01.07.2013. год.

Руководилац
испитивања


др Живан Спасић, дипл.маш.инж.

Руководилац
Завода за машинско инжењерство


Проф. др Драган Милчић



УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВОД ЗА МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ХИДРАУЛИЧКА И ПНЕУМАТИЧКА ИСПИТИВАЊА
18000 Ниш, ул. А. Медведева бр. 14, тел/факс 018/588-199
тел. 018/ 500-739, 500-699, 500-701 - руководилац Завода
e-mail: zavod@masfak.ni.ac.rs

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ Бр. 612-22-80-2/13

Назив испитивања: Испитивање арматуре за снабдевање водом

Назив производа: Редукција
Тип: Фитинг са навојем.
Називне димензије: 3/4"-1/2", 1"-1/2", 1"-3/4", 1 1/4"-1/2", 1 1/4"-3/4", 1 1/4"-1", 1 1/2"-1/2", 1 1/2"-3/4", 1 1/2"-1", 1 1/2"-1 1/4", 2"-1/2", 2"-3/4", 2"-1", 2"-1 1/4", 2"-1 1/2", 2 1/2"-1", 2 1/2"-5/4", 2 1/2"-1 1/2", 2 1/2"-2", 3"-1 1/4", 3"-2", 3"-2 1/2", 4"-2", 4"-3".
Произвођач: "SHANXI GOODWILL INDUSTRIAL & TRADING CO.,LTD." - Кина.
Називни притисак (bar): PN10/16
Материјал: Поцинковани сиви лив.
Намена: У водоводним инсталацијама.

Наручилац: "AMD STEEL" д.о.о
Главна 59. - 21220 Бечеј

Подаци о испитивању:


Извршено испитивање на унутрашњи статички притисак и заптивеност према стандарду SRPS EN 1074-1, Арматуре за снабдевање водом- Погодност за употребу и одговарајућа испитивања за верификацију -Део 1: Општи захтеви

Резултати испитивања: Наведена поцинкована арматура датих називних мера, задовољава испитне притиске без појаве деформација и процуривања.

Резултати испитивања се односе само на испитане узорке. Овај извештај о испитивању се сме умножавати искључиво у целини.

Ниш, 01.07.2013. год.

Руководилац
испитивања


др Живан Спасић, дипл. маш. инж.


Руководилац
Завода за машинско инжењерство

Проф. др Драган Милчић