



KOVINSKO PREDELOVALNO PODJETJE d.d.
 ODDELEK ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
 Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji
 Tel.: +386 01 8962-100, 8962-162
 Fax.: +386 01 8962-140

CERTIFIKAT KVALITETA

Ime artikla: **Kuglasti ventil K 950**

Namjena upotrebe: ..Element za zatvaranje (DIN DVGW) za instalacije gasa.

Oznaka artikala:.....KV 300, KV 301, KV 302, KV 303, KV 304, KV 305, KV 306, KV 307
 KV 300M, KV 301M, KV 302M, KV 303M, KV 304M, KV 305M

Veličina artikala:1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"

Broj odpremnice:...

TEHNIČKI PODACI			
Sastavni dijelovi	Material	Oznaka	Standard
kućište kugla poluga	presovani mesing MS 58	CuZn40Pb2 CuZn39Pb3	DIN 17660 hem. sastav DIN 17672 meh. osob.
zaptivač kugle zaptivač poluge	O-ring O-ring	NBR 80 ShA NBR 70 ShA	DIN 3771
ručica	čelik	R St44-2	DIN 17100
Svi navojni priključci "Rp" su izrađeni za cijevne spojeve po DIN 2999.			


Geberiti:po katalogu

Nazivni pritisak:od 0 do 5 bar

Radna temperatura: ...od -20°C do +60°C

Medij baždarenja:vazduh

Pritisak baždarenja: ...7,5 bar (1,5 x PN)

NAPOMENA: Certifikat važi eksplicitno za kuglaste ventile sa zaštitnom oznakom .

Međunarodni certifikat: **DVGW broj: B 02/05/0385**

Važi: 2 godine

Šmartno pri Litiji , dne 11.02.2009

OB 1003-4AC

Vodja odseka kontrole kakovosti:

Darjan Knežević

